



ศ. กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ชักซ้อมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/การก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี, นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
และนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๘๑๘๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๔๗
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดปัตตานีแจ้งว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง
เสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมในลักษณะที่ไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
โดยเลือกรูปแบบเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาสูงและการติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการใช้จ่าย
งบประมาณเกินความจำเป็น การติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดและเสาไฟฟ้าประติมากรรมเกิดความ
ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ จึงแจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะดำเนินการติดตั้ง
เสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/การก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดปัตตานีจึงขอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีจะดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/ก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า

๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการสำรวจ ตรวจสอบความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่โดยผ่านประชาคม และนำบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาเลือกรูปแบบของเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่จะนำมา
ติดตั้งบนถนนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์ของท้องถิ่น และกรณีก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าให้พิจารณาถึงความสวยงาม หรือเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น หรือความเหมาะสมของจุดติดตั้งตามการใช้
ประโยชน์ในสวนสาธารณะ หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ และคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ เนื่องจากเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าแบบปกติ

๑.๓ การติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนเน้นเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนน
ในเวลากลางคืนเป็นหลัก ค่าความส่องสว่างและระยะห่างของเสาไฟฟ้าต้องเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง

/๒. กรณีได้ติดตั้ง...

๒. กรณีได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/ก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแล้ว

๒.๑ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งให้ครอบคลุม มีรอบระยะเวลาการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

๒.๒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาจัดตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไข ซ่อมแซมอุปกรณ์หรือเปลี่ยนใหม่ ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติในทันที

๒.๓. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีศูนย์หรือเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ และให้บริการแจ้งสถานภาพให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าเสีย/ขัดข้อง ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยการจัดระบบให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น การเขียนหนังสือคำร้อง/หนังสือร้องเรียน แจ้งเหตุทางโทรศัพท์ แจ้งเหตุทางเว็บไซต์ของ อปท. หรือวิทยุสื่อสาร เป็นต้น

๒.๔. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ (ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง) หลังจากได้รับแจ้งเหตุกรณีอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ อปท. ดำเนินการได้ทันที เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดไฟฟ้าขาด/แตก ที่ครอบดวงโคมไฟชำรุดไฟดับ/เสีย เฉพาะจุด เป็นต้น รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี www.pattanilocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี
(ตระกูล तोธรรม)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐ ๗๓๓๔ ๙๕๑๙ ต่อ ๑๐๙
โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๖๕๘๑

☐ ผ.บ.ท.
☐ ก.อ.อ.
☒ ก.จ.ส.ส.
☐ ก.จ.ก.ม.
☐ ก.จ.ก.ช.

ท.ร.ม. 1664
ด่วนที่สุด



รับที่ ๕๑๖
วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๑

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๔๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ชักซ้อมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/การก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จังหวัดแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/การก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีจะดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/ก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการสำรวจ ตรวจสอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยผ่านประชาคมท้องถิ่น และนำบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาเลือกรูปแบบของเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่จะนำมาติดตั้งบนถนนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์ของท้องถิ่น และกรณีก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ให้พิจารณาถึงความสวยงาม หรือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น หรือความเหมาะสมของจุดติดตั้งตามการใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะ หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ และคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ เนื่องจากเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าแบบปกติ

๑.๓ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนเน้นเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนน ในเวลากลางคืนเป็นหลัก ค่าความส่องสว่างและระยะห่างของเสาไฟฟ้าต้องเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

๒. กรณีได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/ก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแล้ว

๒.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งให้ครอบคลุม มีรอบระยะเวลาการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

๒.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาจัดตั้งงบประมาณเพื่อการแก้ไข ซ่อมแซม อุปกรณ์ หรือเปลี่ยนใหม่ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติในทันที

/๒.๓ องค์กร...

๒.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีศูนย์หรือเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ และให้บริการแจ้งสถานภาพการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าเสีย/ขัดข้อง ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยการจัดระบบให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น การเขียนหนังสือคำร้อง/หนังสือร้องเรียน แจ้งเหตุทางโทรศัพท์ แจ้งเหตุทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือวิทยุสื่อสาร เป็นต้น

๒.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ (ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง) หลังจากได้รับแจ้งเหตุกรณีอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการได้ทันที เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดไฟขาด/แตก ที่ครอบดวงโคมไฟชำรุด ไฟดับ/เสีย เฉพาะจุด ฯลฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๓

อ้างถึง

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑





ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๑๗๒

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเคซา ปน ๙๔๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
และนายกเทศมนตรีเมืองตะลุมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ดผ ๐๐๑๗/๕๒๓๗
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า ได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมในลักษณะที่ไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยเลือกรูปแบบเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาสูงและติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจำเป็น การติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเสาไฟฟ้าประติมากรรมเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้

เพื่อให้การก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมดำเนินการ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเลือกพิจารณาเลือกรูปแบบของเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่จะนำมาติดตั้งบนถนนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์ของท้องถิ่น และคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมเพื่อความสวยงามหรือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของจุดติดตั้งตามการใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ และควรคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วย เนื่องจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าแบบปกติ

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนนในเวลากลางคืนเป็นหลัก มีรูปแบบการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน ทางแยก วงเวียน เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการออกแบบระยะการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมีการคำนวณระยะห่างของเสาไฟฟ้าตามสูตรที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน เพื่อให้ได้ระยะห่างของเสาไฟฟ้าที่ให้ค่าความส่องสว่างที่เหมาะสมไม่สูงเกินไปกว่าความจำเป็นในการใช้งานในพื้นที่ และมีทิศทางการส่องสว่างของแสงจากไฟส่องสว่างสาธารณะที่เหมาะสม ไม่รบกวนไปยังพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งอาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนน

/๓.องค์กร...

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งในพื้นที่ให้ครอบคลุมอุปกรณ์ทุกรายการ มีรอบระยะเวลาการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะสายไฟฟ้าที่อาจเกิดการชำรุด ขาด หรือเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณนั้น พร้อมทั้งมีการจัดบันทึกการตรวจสอบสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้น หากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายต้องดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติในทันที และจัดทำประวัติการซ่อมเสาสไฟฟ้าแต่ละต้นเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนช่วยให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ทั้งนี้ ในการติดตั้งไฟฟ้าขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์เทพ ไช้มุกต์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๗๓๓๔ ๙๕๑๙ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๖๕๘๑

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔ ว ๒๗/๔๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๑๓/๕๒๓๗
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า ได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมในลักษณะที่ไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยเลือกรูปแบบเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาสูงและติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจำเป็น การติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเสาไฟฟ้าประติมากรรมเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอให้จังหวัดแจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมดำเนินการ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเลือกพิจารณาเลือกรูปแบบของเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่จะนำมาติดตั้งบนถนนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์ของท้องถิ่น และคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมเพื่อความสวยงามหรือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของจุดติดตั้งตามการใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ และควรคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วยเนื่องจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าแบบปกติ

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนนในเวลากลางคืนเป็นหลัก มีรูปแบบการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะตามแนวนอน ทางแยก วงเวียน เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการออกแบบระยะการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมีการคำนวณระยะห่างของเสาไฟฟ้าตามสูตรที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน เพื่อให้ได้ระยะห่างของเสาไฟฟ้าที่ให้ค่าความส่องสว่างที่เหมาะสมไม่สูงเกินไปกว่าความจำเป็นในการใช้งานในพื้นที่ และมีทิศทางของการส่องสว่างของแสงจากไฟส่องสว่างสาธารณะที่เหมาะสม ไม่รบกวนไปยังพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งอาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนน

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งในพื้นที่ให้ครอบคลุมอุปกรณ์ทุกรายการ มีรอบระยะเวลาการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสายไฟฟ้าที่อาจเกิดการชำรุด ขาด หรือเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณนั้น พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการตรวจสอบสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้น

/หากพบว่า...

หากพบว่าเมื่ออุปกรณ์ชำรุดเสียหายต้องดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติในทันที และจัดทำประวัติการซ่อมเสาไฟฟ้าแต่ละต้นเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการซ่อมแซม บำรุงรักษาเพื่อให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนช่วยให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนา ยันตรโกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๖๙๓๑

ผู้ประสานงาน

นางสาวพิมพ์ลดา น้อยคง โทร. ๐๖-๓๑๙๕-๔๑๙๑

“เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”

บันทึกการตรวจเงินแผ่นดิน
เลขรับ 10742
วันที่
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 58548
วันที่ 17 พ.ย. 2560
เวลา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ ตม ๐๐๑๗/ ๕๒๓๗

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและ
พัฒนาระบบงบประมาณ
เลขรับ ๑1๕๔
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐
เวลา

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมในลักษณะที่ไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยเลือกรูปแบบเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาสูงและติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจำเป็น การติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเสาไฟฟ้าประติมากรรมเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกรูปแบบเสาไฟฟ้าประติมากรรมติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมในพื้นที่ที่ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่จะดึงดูดให้ประชาชนมาใช้ถนนในเวลากลางคืนเพื่อชื่นชมความสวยงามของเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่ติดตั้งไว้ ดังนั้นจึงไม่เกิดประโยชน์จากความสวยงามของเสาไฟฟ้าประติมากรรมแต่อย่างใด ทั้งที่การติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าตามรูปแบบปกติของกรมทางหลวง โดยเสาไฟฟ้าประติมากรรมแต่ละต้นมีราคาชุดประติมากรรมที่ใช้ประดับเสาไฟฟ้าสูงมากซึ่งเป็นส่วนของการก่อสร้างเพื่อความสวยงามเท่านั้น ไม่ได้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการให้แสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน การติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมในจุดที่ไม่เหมาะสม จึงไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นการใช้จ่ายงบประมาณสูงเกินความจำเป็น

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนี้

๒.๑ ตำแหน่งของการติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่เป็นไปตามรูปแบบการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ และติดตั้งเสาไฟฟ้าจำนวนมากกว่าที่มาตรฐานกำหนด

๒.๒ การออกแบบระยะห่างของเสาไฟฟ้าประติมากรรมแต่ละต้นไม่มีการคำนวณตามสูตรเพื่อให้ได้ระยะการติดตั้งเสาไฟฟ้าที่ให้ค่าความส่องสว่างเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และไม่มีการวัดค่าความส่องสว่างภายหลังจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมแล้ว จึงอาจทำให้ค่าความส่องสว่างของแสงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนน และทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสียงบประมาณในการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมสูงกว่าที่ควรจะเป็น

“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- ๒ -

๓. เสาไฟฟ้าประติมากรรมบางส่วนเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ จากการตรวจสอบพบว่า มีเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่ไฟฟ้าดับไม่สามารถใช้งานได้ เสาไฟฟ้ามีการแตกหักเสียหาย เกิดสนิมและสีเคลือบหลุดลอก อุปกรณ์เสาไฟฟ้าสูญหาย เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการดูแล บำรุงรักษาเสาไฟฟ้าประติมากรรมเมื่อได้รับแจ้งปัญหาไฟฟ้าดับ ไม่มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเสาไฟฟ้าประติมากรรมตามระยะเวลาการบำรุงรักษา และไม่มีการจัดบันทึกการซ่อมแซมในแต่ละครั้ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่เพื่อให้การดำเนินโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่า เป็นไปโดยประหยัด การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการกำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาเลือกรูปแบบของเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่จะนำมาติดตั้งบนถนนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์ของท้องถิ่นและคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมเพื่อความสวยงามหรือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของจุดติดตั้งตามการใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ และควรคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วยเนื่องจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าแบบปกติ

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนนในเวลากลางคืนเป็นหลัก มีรูปแบบการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน ทางแยก วงเวียน เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการออกแบบระยะการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมีการคำนวณระยะห่างของเสาไฟฟ้าตามสูตรที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน เพื่อให้ได้ระยะห่างของเสาไฟฟ้าที่ให้ค่าความส่องสว่างที่เหมาะสม ไม่สูงเกินไปกว่าความจำเป็นในการใช้งานในพื้นที่ และมีทิศทางส่องสว่างของแสงจากไฟส่องสว่างสาธารณะที่เหมาะสม ไม่รบกวนไปยังพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งอาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนน

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งในพื้นที่ให้ครอบคลุมอุปกรณ์ทุกรายการ มีรอบระยะเวลาการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสายไฟฟ้าที่อาจเกิดการชำรุด ขาด หรือลัดวงจร ทำให้เกิดไฟฟ้ารั่ว ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณนั้น พร้อมทั้งมีการจัดบันทึกการตรวจสอบสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้น หากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายต้องดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติในทันที และจัดทำประวัติการซ่อมเสาไฟฟ้าแต่ละต้นเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนช่วยให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- ๓ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเพื่อประกอบการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรชัย จำรูญพานิชกุล)

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ ๔

โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๑๕๐๐ ต่อ ๙๔๑๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๙๐๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pao4@oag.go.th

“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เลขรับ 10945
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐
เวลา

กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 17 พ.ย. 2560
เลขรับ 44880
เวลา

๓๑

ที่ ตผ ๐๐๑๓/ ๕๔๓๗

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ถนนพระรามที่ ๖ ทพ. ๑๐๔๐๐

๑๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ ๖๘๗๘๙
วันที่ 17 พ.ย. ๒๕๖๐
เวลา

เรื่อง การตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่น

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนมาก ที่ ตผ ๐๐๑๕/๕๐๖๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๑๓/๕๔๓๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งผลการตรวจสอบโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะประติมากรรมรูปสิงห์พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ อำเภอมือง จังหวัดสิงห์บุรี และมีข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการและกำชับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยยังไม่มีผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบแต่อย่างใด

ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมในลักษณะที่ไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยเลือกรูปแบบเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาสูงและติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจำเป็น การติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเสาไฟฟ้าประติมากรรมเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกรูปแบบเสาไฟฟ้าประติมากรรมติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมในพื้นที่ที่ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่จะดึงดูดให้ประชาชนมาใช้ถนนในเวลากลางคืนเพื่อชื่นชมความสวยงามของเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่ติดตั้งไว้ ดังนั้นจึงไม่เกิดประโยชน์จากความสวยงามของเสาไฟฟ้าประติมากรรมแต่อย่างใด ทั้งที่การติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงมาก เมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าตามรูปแบบปกติของกรมทางหลวง โดยเสาไฟฟ้าประติมากรรมแต่ละต้นมีราคาชุดประติมากรรมที่ใช้ประดับเสาไฟฟ้าสูงมากซึ่งเป็นส่วนของการก่อสร้างเพื่อความสวยงามเท่านั้น ไม่ได้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการให้แสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน การติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมในจุดที่ไม่เหมาะสม จึงไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นการใช้เงินงบประมาณสูญเปล่า

ความจำเป็น

กลุ่มพัฒนาระบบงบประมาณ
เลขรับ ๕ และพัสดุท้องถิ่น
เลขรับ 1๕๖๖
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐

พัฒนาระบบงบประมาณ
เลขรับ ๗1๗1
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐
เวลา

“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- ๒ -

๒. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนี้

๒.๑ ตำแหน่งของการติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่เป็นไปตามรูปแบบการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ และติดตั้งเสาไฟฟ้าจำนวนมากกกว่าที่มาตรฐานกำหนด

๒.๒ การออกแบบระยะห่างของเสาไฟฟ้าประติมากรรมแต่ละต้นไม่มีการคำนวณตามสูตรเพื่อให้ได้ระยะการติดตั้งเสาไฟฟ้าที่ให้ค่าความส่องสว่างเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และไม่มีการวัดค่าความส่องสว่างภายหลังจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมแล้ว จึงอาจทำให้ค่าความส่องสว่างของแสงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนน และทำให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสียงบประมาณในการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมสูงกว่าที่ควรจะเป็น

๓. เสาไฟฟ้าประติมากรรมบางส่วนเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ จากการตรวจสอบพบว่า มีเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่ไฟฟ้าดับไม่สามารถใช้งานได้ เสาไฟฟ้ามีการแตกหักเสียหาย เกิดสนิมและสีเคลือบหลุดลอก อุปกรณ์เสาไฟฟ้าสูญหาย เจ้าหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการดูแลบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าประติมากรรมต่อเมื่อได้รับแจ้งปัญหาไฟฟ้าดับ ไม่มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเสาไฟฟ้าประติมากรรมตามระยะเวลาการบำรุงรักษา และไม่มีการจัดบันทึกการซ่อมแซมในแต่ละครั้ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่า เป็นไปโดยประหยัด การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการกำชับให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาเลือกรูปแบบของเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่จะนำมาติดตั้งบนถนนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์ของท้องถิ่นและคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมเพื่อความสวยงามหรือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของจุดติดตั้งตามการใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ และควรคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วยเนื่องจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าแบบปกติ

๒. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนนในเวลากลางคืนเป็นหลัก มีรูปแบบการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวนอน ทางแยก วงเวียน เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการออกแบบระยะการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมีการคำนวณระยะห่างของเสาไฟฟ้าตามสูตรที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน เพื่อให้ได้ระยะห่างของเสาไฟฟ้าที่ให้ค่าความส่องสว่างที่เหมาะสม ไม่สูงเกินไปกว่าความจำเป็นในการใช้งานในพื้นที่ และมีทิศทางการส่องสว่างของ

“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- ๓ -

แสดงจากไฟส่องสว่างสาธารณะที่เหมาะสม ไม่รบกวนไปยังพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งอาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนน

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งในพื้นที่ให้ครอบคลุมอุปกรณ์ทุกรายการ มีรอบระยะเวลาการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสายไฟฟ้าที่อาจเกิดการชำรุด ขาด หรือลัดวงจร ทำให้เกิดไฟฟ้ารั่ว ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณนั้น พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการตรวจสอบสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้น หากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายต้องดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติในทันที และจัดทำประวัติการซ่อมเสไฟฟ้าแต่ละต้นเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนช่วยให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ทั้งนี้ ได้แจ้งผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดติดตามผลการดำเนินการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วแจ้งผลให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล)

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ ๔

โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๑๕๐๐ ต่อ ๔๔๑๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๙๐๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pao4@oag.go.th

